UMRUSTSATZ
LUFTERHITZER WASCHRAUM

HEIZKREIS : LÜFTUNG WASCHRÄUME
Q.h = 433 KW

HEIZKREIS : J-BAU „NORD"
Q.h = 361 KW

HEIZKREIS : J-BAU „SÜD"
Q.h = 266 KW

VORL. PUMPEN

AT-REGELUNG

RÜCKLAUF :

VERTEILER : „J-BAU"

VORLAUF :

HEIZKREIS : PROFILZUGHALLE
Q.h = 541,1 KW

HEIZKREIS : ZENTRALBAND
Q.h = 545,0 KW

AT-REGELUNG

RÜCKLAUF :

VERTEILER : ZENTRALBAND

VORLAUF :

REGELUNG

LÜFTUNG : QUERBAU „LD-HALLE"
Q.h = 799 KW

WWB „J-BAU"
Q.h = 39,25 KW
J = 3000 LTR

KONDENSAT-SAMMEL-BEHÄLTER

KONDENSATAUSKÜHLUNG

ABGASWÄRME-RÜCKGEWINNUNG
Q.h = 0,480 KW

140/97°
60/80°

2,0 MW
130/63°
110/60°

SMA

KUNDE

HEIZUNG : „QUERBAU"
Q.h = 480 KW

HEIZUNG : „TURMBAU"
Q.h = 657 KW

VORLAUF :

VERTEILER : „DREIECKBAU"

RÜCKLAUF :

ENTSCHLAMMUNGS-BEHÄLTER

VORH. AG

Hierzu gehören: H H H H H H

MVV · SMA
RHE · MVG

SOLLZUSTAND
KABEL + DRAHT
MANNHEIM

	Datum	Name
gez.	11.10.89	Gehrig
gepr.	12.10.89	
Gr.:		
Abl.:		

Zeichnungs-Nr.: H 89 174